

## 35.195.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1305 (790-305)

**Tanımı** 0,75 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	245,00	31,20	15,60
2014	176,00	22,00	11,00
2016	223,00	29,00	14,50
2023-1	2010,00	157,00	78,50
2013	167,00	20,00	10,00
2018	282,00	35,80	17,90
2015	185,00	24,50	12,25
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1686,30	77,00	38,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1230,00	77,00	38,50
2020	451,00	53,50	26,75
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1710,00	101,00	50,50
2023-2	2480,00	252,00	126,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	329,00	45,30	22,65
2021	648,00	59,00	29,50

## 35.195.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

## 35.195.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.