

35.195.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1306 (790-306)

Tanımı 1,1 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2010,00	101,00	50,50
2022-1	1450,00	77,00	38,50
2020	528,00	53,50	26,75
2017	287,00	31,20	15,60
2016	261,00	29,00	14,50
2013	198,00	20,00	10,00
2019	384,00	45,30	22,65
2018	330,00	35,80	17,90
2006	0,00	0,00	0,00
2015	218,00	24,50	12,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1983,30	77,00	38,50
2023-1	2360,00	157,00	78,50
2007	0,00	0,00	0,00
2021	762,00	59,00	29,50
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	208,00	22,00	11,00
2023-2	2900,00	252,00	126,00

35.195.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.