

## 35.195.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1311 (790-311)

**Tanımı** 5,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	667,00	41,90	20,95
2015	571,00	35,50	17,75
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1990,00	85,50	42,75
2018	843,00	52,00	26,00
2013	520,00	29,00	14,50
2014	546,00	32,00	16,00
2019	976,00	66,00	33,00
2023-1	6170,00	226,00	113,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	3830,00	112,00	56,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	5310,00	146,00	73,00
2022-2	5268,80	112,00	56,00
2023-2	7500,00	362,00	181,00
2020	1360,00	77,50	38,75
2017	733,00	45,10	22,55
2007	0,00	0,00	0,00

## 35.195.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

## 35.195.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.