

## 35.195.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1312 (790-312)

**Tanımı** 7,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	775,00	35,50	17,75
2016	917,00	41,90	20,95
2022-2	7380,80	112,00	56,00
2013	706,00	29,00	14,50
2014	742,00	32,00	16,00
2018	1170,00	52,00	26,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1010,00	45,10	22,55
2019	1360,00	66,00	33,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	5350,00	112,00	56,00
2022-3	7420,00	146,00	73,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	8600,00	226,00	113,00
2023-2	10420,00	362,00	181,00
2021	2770,00	85,50	42,75
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1890,00	77,50	38,75
2011	0,00	0,00	0,00

## 35.195.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

## 35.195.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.