

35.195.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1315 (790-315)

Tanımı 18,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	1540,00	43,00	21,50
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1466,00	39,00	19,50
2021	5840,00	116,00	58,00
2023-1	18130,00	305,00	152,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1940,00	56,50	28,25
2022-3	15690,00	197,00	98,50
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1610,00	47,50	23,75
2023-2	21880,00	488,00	244,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	11320,00	151,00	75,50
2022-2	15637,90	151,00	75,50
2020	3970,00	105,00	52,50
2018	2470,00	70,00	35,00
2019	2850,00	89,00	44,50
2017	2140,00	61,00	30,50

35.195.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1315 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.