

35.195.1316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1316 (790-316)

Tanımı 22 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1840,00	54,00	27,00
2023-1	21740,00	345,00	172,50
2016	2320,00	64,00	32,00
2023-2	26230,00	552,00	276,00
2018	2950,00	79,50	39,75
2022-1	13570,00	171,00	85,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	18820,00	223,00	111,50
2014	1760,00	48,50	24,25
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	18759,90	171,00	85,50
2008	0,00	0,00	0,00
2021	7000,00	131,00	65,50
2013	1671,00	44,00	22,00
2017	2560,00	69,00	34,50
2020	4760,00	119,00	59,50
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3410,00	101,00	50,50

35.195.1316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.