

## 35.195.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1120 (790-120)

**Tanımı** 55 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	4600,00	125,00	62,50
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	38860,00	622,00	311,00
2016	4180,00	116,00	58,00
2014	3230,00	88,00	44,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	8520,00	215,00	107,50
2013	3068,00	80,00	40,00
2023-2	46890,00	996,00	498,00
2018	5290,00	144,00	72,00
2015	3370,00	97,50	48,75
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	24280,00	309,00	154,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	33650,00	402,00	201,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	33552,10	309,00	154,50
2021	12530,00	237,00	118,50
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	6110,00	183,00	91,50

## 35.195.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.