

## 35.195.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1121 (790-121)

**Tanımı** 75 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	3743,00	80,00	40,00
2020	10420,00	215,00	107,50
2018	6480,00	144,00	72,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	5630,00	125,00	62,50
2012	0,00	0,00	0,00
2014	3940,00	88,00	44,00
2021	15340,00	237,00	118,50
2003	0,00	0,00	0,00
2016	5120,00	116,00	58,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	7470,00	183,00	91,50
2009	0,00	0,00	0,00
2015	4110,00	97,50	48,75
2023-2	57370,00	996,00	498,00
2022-1	29760,00	309,00	154,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	41153,10	309,00	154,50
2022-3	41250,00	402,00	201,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	47600,00	622,00	311,00

## 35.195.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.