

## 35.195.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1122 (790-122)

**Tanımı** 100 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	61717,20	368,00	184,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	22970,00	283,00	141,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	61830,00	479,00	239,50
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	9680,00	173,00	86,50
2016	7640,00	140,00	70,00
2022-1	44610,00	368,00	184,00
2023-1	71300,00	741,00	370,50
2017	8410,00	151,00	75,50
2013	5042,00	96,00	48,00
2020	15580,00	257,00	128,50
2019	11160,00	219,00	109,50
2014	5300,00	106,00	53,00
2015	5530,00	118,00	59,00
2023-2	85860,00	1190,00	595,00

## 35.195.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.