

35.195.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1209 (790-209)

Tanımı 2,2 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	235,00	24,50	12,25
2009	0,00	0,00	0,00
2015	247,00	27,00	13,50
2013	223,00	22,00	11,00
2022-2	2147,60	84,00	42,00
2018	357,00	39,30	19,65
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	823,00	64,50	32,25
2012	0,00	0,00	0,00
2016	282,00	31,90	15,95
2003	0,00	0,00	0,00
2017	310,00	34,30	17,15
2023-2	3150,00	274,00	137,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	2180,00	110,00	55,00
2022-1	1570,00	84,00	42,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	571,00	58,50	29,25
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2560,00	171,00	85,50
2019	416,00	49,80	24,90

35.195.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.