

## 35.195.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1212 (790-212)

**Tanımı** 5,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	3170,00	112,00	56,00
2021	1650,00	85,50	42,75
2012	0,00	0,00	0,00
2016	555,00	41,90	20,95
2013	408,00	29,00	14,50
2015	449,00	35,50	17,75
2014	429,00	32,00	16,00
2019	814,00	66,00	33,00
2023-2	6230,00	362,00	181,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	5110,00	226,00	113,00
2022-2	4355,80	112,00	56,00
2022-3	4390,00	146,00	73,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	610,00	45,10	22,55
2020	1130,00	77,50	38,75
2018	702,00	52,00	26,00

## 35.195.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

## 35.195.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.