

## 35.195.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1212 (790-212)

**Tanımı** 5,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	702,00	52,00	26,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	610,00	45,10	22,55
2021	1650,00	85,50	42,75
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	1130,00	77,50	38,75
2022-2	4355,80	112,00	56,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	555,00	41,90	20,95
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	3170,00	112,00	56,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	408,00	29,00	14,50
2023-2	6230,00	362,00	181,00
2022-3	4390,00	146,00	73,00
2015	449,00	35,50	17,75
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	814,00	66,00	33,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	429,00	32,00	16,00
2023-1	5110,00	226,00	113,00

## 35.195.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

## 35.195.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.