

## 35.195.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1216 (790-216)

**Tanımı** 18,5 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	1040,00	43,00	21,50
2015	1090,00	47,50	23,75
2005	0,00	0,00	0,00
2013	987,00	39,00	19,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1660,00	70,00	35,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1440,00	61,00	30,50
2021	3920,00	116,00	58,00
2020	2670,00	105,00	52,50
2022-2	10445,90	151,00	75,50
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	10500,00	197,00	98,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	14720,00	488,00	244,00
2022-1	7570,00	151,00	75,50
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1920,00	89,00	44,50
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	12160,00	305,00	152,50
2016	1310,00	56,50	28,25

## 35.195.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

## 35.195.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.