

## 35.185.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.185.1201 (780-115)</b>
<b>Tanımı</b>	Gömme topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç TesiSATı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	4,60	1,10	0,55
2007	0,00	0,00	0,00
2017	6,15	1,55	0,78
2013	3,90	0,90	0,45
2022-2	23,24	4,10	2,05
2022-1	21,50	4,10	2,05
2021	10,80	2,90	1,45
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	24,50	5,35	2,68
2006	0,00	0,00	0,00
2020	8,70	2,35	1,18
2004	0,00	0,00	0,00
2019	8,10	2,30	1,15
2003	0,00	0,00	0,00
2018	6,85	1,80	0,90
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,60	8,30	4,15
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	42,10	13,30	6,65
2012	0,00	0,00	0,00
2016	5,40	1,40	0,70
2014	4,30	1,00	0,50

## 35.185.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PRİZLER: (Ölçü: Adet)

TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

## 35.185.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.