

35.185.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.185.1201 (780-115)
Tanımı	Gömme topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3,90	0,90	0,45
2015	4,60	1,10	0,55
2016	5,40	1,40	0,70
2022-2	23,24	4,10	2,05
2018	6,85	1,80	0,90
2022-1	21,50	4,10	2,05
2021	10,80	2,90	1,45
2023-2	42,10	13,30	6,65
2014	4,30	1,00	0,50
2017	6,15	1,55	0,78
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,60	8,30	4,15
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	24,50	5,35	2,68
2020	8,70	2,35	1,18
2019	8,10	2,30	1,15

35.185.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PRİZLER: (Ölçü: Adet)

TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

35.185.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.