

35.195.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1221 (790-221)

Tanımı 55 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2680,00	88,00	44,00
2015	2800,00	97,50	48,75
2005	0,00	0,00	0,00
2018	4270,00	144,00	72,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	3710,00	125,00	62,50
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	10080,00	237,00	118,50
2022-2	26941,10	309,00	154,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	37770,00	996,00	498,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	19510,00	309,00	154,50
2022-3	27040,00	402,00	201,00
2020	6860,00	215,00	107,50
2016	3370,00	116,00	58,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	2548,00	80,00	40,00
2023-1	31260,00	622,00	311,00
2019	4930,00	183,00	91,50

35.195.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1221 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.