

35.185.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.185.1751 (781-701)
Tanımı	Tekli buton kutusu, Acil Durdurma Butonu Kutusu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	19,00	4,55	2,28
2016	21,90	5,70	2,85
2004	0,00	0,00	0,00
2014	17,50	4,10	2,05
2020	31,50	9,15	4,58
2022-2	56,73	15,70	7,85
2018	25,00	7,05	3,53
2022-3	61,50	20,50	10,25
2013	15,80	3,70	1,85
2019	29,60	8,95	4,48
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,50	31,70	15,85
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	53,00	15,70	7,85
2021	35,80	11,20	5,60
2017	22,40	6,15	3,08
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	113,00	51,00	25,50

35.185.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Acil Durdurma Butonu Kutusu (Ölçü Ad.)

Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek için, TS EN 60670-1 standardına uygun, gövdesi iki parçadan oluşan, üst parçası sarı renkli, alt parçası siyah veya gri renkliyanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemedden imal edilen, kapak vidaları paslanmaz malzemedden üretilmiş, gövde üzerinde kablo girişi için fabrikasyon delikleri olan ve kablo çapına uygun ebatta PVC den imal edilmiş contalı rakoru bulunan, IP 65 koruma sınıflı, CE belgeli etanş tip kutunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1751 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.