

35.195.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1223 (790-223)

Tanımı 100 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5209,00	96,00	48,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	5710,00	118,00	59,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	40890,00	368,00	184,00
2023-2	78750,00	1190,00	595,00
2020	14290,00	257,00	128,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	8880,00	173,00	86,50
2021	21060,00	283,00	141,50
2022-2	56558,20	368,00	184,00
2014	5470,00	106,00	53,00
2019	10240,00	219,00	109,50
2017	7720,00	151,00	75,50
2023-1	65370,00	741,00	370,50
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	56670,00	479,00	239,50
2016	7020,00	140,00	70,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

35.195.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1223 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.