

35.180.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.180.1600 (754-101)

Tanımı Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli: (Ölçü :Ad.; ihzarat %60)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	572,00	53,50	26,75
2017	518,00	46,40	23,20
2015	373,00	36,50	18,25
2016	420,00	43,10	21,55
2022-2	1894,80	82,00	41,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1320,00	82,00	41,00
2020	668,00	68,00	34,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1920,00	107,00	53,50
2003	0,00	0,00	0,00
2021	698,00	68,00	34,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	639,00	68,00	34,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	338,00	30,00	15,00
2023-2	2860,00	266,00	133,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	355,00	33,00	16,50
2023-1	2160,00	166,00	83,00

35.180.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kesintisiz güç kaynağı uzaktan izleme paneli: (Ölçü: Adet, ihzarat %60) LCD veya grafik gösterge paneli bulunan, sistemin durumunu gösterir kolay anlaşılır ışıklı mimik diyagramı olan, ön panelinde akım/ gerilim/ frekans/ yük durumu/ akü durumu/ akü şarj-deşarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir şekilde gösterebilen uzaktan izleme panelinin işyerine nakli, montajı (kablo hariç) ve işler halde teslimi.

35.180.1600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.