

## 35.195.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.195.1108 (790-108)

**Tanımı** 2,2 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	179,00	22,00	11,00
2022-2	1696,60	84,00	42,00
2018	286,00	39,30	19,65
2014	188,00	24,50	12,25
2016	226,00	31,90	15,95
2020	457,00	58,50	29,25
2022-3	1730,00	110,00	55,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1240,00	84,00	42,00
2015	198,00	27,00	13,50
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2040,00	171,00	85,50
2005	0,00	0,00	0,00
2021	655,00	64,50	32,25
2023-2	2520,00	274,00	137,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	334,00	49,80	24,90
2012	0,00	0,00	0,00
2017	248,00	34,30	17,15

## 35.195.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

## 35.195.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.