

35.185.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.1202 (780-116)

Tanımı Sıva üstü topraklı priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	4,40	1,00	0,50
2021	11,80	2,90	1,45
2018	7,00	1,80	0,90
2017	6,30	1,55	0,78
2016	5,55	1,40	0,70
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	26,90	5,35	2,68
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	23,70	4,10	2,05
2022-2	25,66	4,10	2,05
2013	4,00	0,90	0,45
2023-1	32,20	8,30	4,15
2019	8,30	2,30	1,15
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	45,60	13,30	6,65
2020	9,55	2,35	1,18
2015	4,70	1,10	0,55

35.185.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PRİZLER: (Ölçü: Adet)

TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek şekilde kontakları ve vidalı bağlantı uçları ve güvenlik hattına bağlanabilecek kontakları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli normal priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

35.185.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.