

## 35.185.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.185.1203 (780-117)</b>
<b>Tanımı</b>	Etanj Priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	6,85	1,10	0,55
2013	5,80	0,90	0,45
2010	0,00	0,00	0,00
2020	12,30	2,35	1,18
2022-1	31,40	4,10	2,05
2021	15,30	2,90	1,45
2006	0,00	0,00	0,00
2017	9,10	1,55	0,78
2022-3	35,40	5,35	2,68
2014	6,40	1,00	0,50
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	10,60	2,30	1,15
2008	0,00	0,00	0,00
2018	10,10	1,80	0,90
2023-1	41,70	8,30	4,15
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	58,50	13,30	6,65
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	8,00	1,40	0,70
2022-2	34,13	4,10	2,05
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 35.185.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### Etanj Priz

Alüminyum enjeksiyon gövdeli, porselen kaideli, piriç, kontaklı, kapaklı, topraklı neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı, en az Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz iletken girişleri lastik contalı ağızlıklı tam etanj priz

## 35.185.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.