

35.185.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.185.1250 (780-127)
Tanımı	Gömme buat, AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1,25	0,80	0,40
2015	1,35	0,90	0,45
2022-3	6,55	4,25	2,13
2010	0,00	0,00	0,00
2019	2,55	1,80	0,90
2017	1,80	1,20	0,60
2018	2,05	1,40	0,70
2016	1,60	1,10	0,55
2013	1,10	0,70	0,35
2023-1	9,15	6,60	3,30
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	5,56	3,25	1,63
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	5,35	3,25	1,63
2021	3,25	2,30	1,15
2020	2,65	1,85	0,93
2023-2	14,10	10,60	5,30

35.185.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Gömme buat: (Ölçü: Adet)

Sıva altında kullanılacak ve 250 V dayanabilecek şekilde ekleri yapılacak iletkenlerin kesitlerine uygun porselen halka (simit) klemensleri bulunan, en az 0,35 mm. sacdan veya TS-3066ya uygun PVCden gövdeli ve kapaklı buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dâhil montajı ile birlikte

35.185.1250 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.