

35.195.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1110 (790-110)

Tanımı 4 kW'a kadar, Üç fazlı 3.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	426,00	40,70	20,35
2010	0,00	0,00	0,00
2018	490,00	46,70	23,35
2022-3	3030,00	132,00	66,00
2014	312,00	29,00	14,50
2015	327,00	32,00	16,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	783,00	70,00	35,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	4330,00	328,00	164,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	388,00	37,80	18,90
2021	1140,00	77,00	38,50
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	2992,90	101,00	50,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2180,00	101,00	50,50
2005	0,00	0,00	0,00
2013	297,00	26,00	13,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	569,00	59,50	29,75
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3540,00	205,00	102,50

35.195.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Üç fazlı 3000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza, tipinde motoru kısa devre kafesli senkron devir 3000 d/min. Bir çift kutuplu 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi. (Konulması mecburi olan kompanzasyon kondansatörü ayrıca ödenecektir.

35.195.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.