

## 35.185.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.185.1110 (780-105)

**Tanımı** Sıva üstü normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3,75	1,00	0,50
2015	4,05	1,10	0,55
2003	0,00	0,00	0,00
2013	3,40	0,90	0,45
2021	9,95	2,90	1,45
2020	8,05	2,35	1,18
2017	5,45	1,55	0,78
2022-2	21,15	4,10	2,05
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	19,60	4,10	2,05
2022-3	22,40	5,35	2,68
2007	0,00	0,00	0,00
2019	7,25	2,30	1,15
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	6,10	1,80	0,90
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	38,80	13,30	6,65
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,20	8,30	4,15
2016	4,80	1,40	0,70

## 35.185.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ANAHTARLAR: (Ölçü: Adet)

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

## 35.185.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.