

35.185.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.1102 (780-102)

Tanımı Gömme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	4,40	1,00	0,50
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	10,40	2,90	1,45
2010	0,00	0,00	0,00
2020	8,35	2,35	1,18
2015	4,70	1,10	0,55
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	4,00	0,90	0,45
2022-1	20,60	4,10	2,05
2023-2	40,60	13,30	6,65
2018	7,00	1,80	0,90
2006	0,00	0,00	0,00
2016	5,55	1,40	0,70
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	22,25	4,10	2,05
2022-3	23,50	5,35	2,68
2005	0,00	0,00	0,00
2019	7,75	2,30	1,15
2003	0,00	0,00	0,00
2017	6,30	1,55	0,78
2023-1	28,50	8,30	4,15
2012	0,00	0,00	0,00

35.185.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ANAHTARLAR: (Ölçü: Adet)

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

35.185.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.