

## 35.185.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.185.1104 (780-104)

**Tanımı** Gömme deviatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	6,10	1,80	0,90
2023-2	42,80	13,30	6,65
2013	3,40	0,90	0,45
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	11,00	2,90	1,45
2017	5,45	1,55	0,78
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	23,68	4,10	2,05
2015	4,05	1,10	0,55
2022-3	25,00	5,35	2,68
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	21,90	4,10	2,05
2014	3,75	1,00	0,50
2020	8,85	2,35	1,18
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	4,80	1,40	0,70
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	30,10	8,30	4,15
2003	0,00	0,00	0,00
2019	7,70	2,30	1,15

## 35.185.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

ANAHTARLAR: (Ölçü: Adet)

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemedен gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

## 35.185.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.