

## 35.190.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.190.1100 (782-100)</b>
<b>Tanımı</b>	Kablo Tava Sistemleri
<b>Birimi</b>	kg
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	22,70	3,30	1,65
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	9,00	0,90	0,45
2015	9,60	1,00	0,50
2020	15,60	2,70	1,35
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	14,40	2,30	1,15
2018	11,10	1,80	0,90
2022-2	63,34	4,65	2,33
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	33,80	4,65	2,33
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	65,00	6,05	3,03
2023-2	89,50	15,10	7,55
2017	8,45	1,56	0,78
2008	0,00	0,00	0,00
2016	10,90	1,25	0,63
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	73,50	9,40	4,70

## 35.190.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kablo Tava Sistemleri: (Ölçü: Kg. İhzarat: %60)

Elektrik kablolarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına uygun, kablo yükünü taşıyabilecek genişlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiş) tavanın boyuna ve enine kordon çekme yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama işleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, iş yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının yapılması, her türlü işçilik ve malzeme dâhil işler halde teslimi.

Not:

1- Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır.

2- Yatay, dikey ve yön değiştirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon, taşıyıcı görev yapacak konsol, askı tijleri, askı elemanları, tespit kroşeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dâhil edilmiş olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.

3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart şartlarına uyulduğunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.190.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.