

35.190.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.190.1201 (782-300)
Tanımı	Döşeme Altı Kanal Buatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	23,10	1,20	0,60
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	51,00	2,75	1,38
2011	0,00	0,00	0,00
2014	19,50	0,90	0,45
2017	28,70	1,30	0,65
2023-1	183,00	7,85	3,93
2018	33,00	1,50	0,75
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	39,70	1,90	0,95
2022-3	167,00	5,05	2,53
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	165,72	3,85	1,93
2022-1	76,50	3,85	1,93
2015	20,50	1,00	0,50
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	42,30	2,25	1,13
2023-2	216,00	12,60	6,30
2013	17,50	0,80	0,40

35.190.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Döşeme Altı Kanal Buatı (Ölçü Adet)

TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, Döşeme kanalının yön değiştirdiği veya priz çıkışı istenen v.b çıkış gerektiren yerlerde kullanılan, dört kenar yan yüzleri döşeme kanalının gireceği ölçülerde açılacak tipte, tabanı, üst çerçevesi ve dağıtım buatı olarak kullanılabilmesi için kasaya uyumlu kilitli üst kapağı en az 2 mm kalınlığında TS EN 10143 standardına uygun hazır galvanizli sac'dan imal edilmiş, kanalın buat içine girmemesi için durdurucuları bulunan, dört yönden çıkış alınabilen, dekoratif görümlü, şap öncesi ve sonrası yükseklik ayarı yapılabilecek tertibatı bulunan, buat içinde değişik türde kabloların birbirlerine temasını önlemek için çeşitli tipte bariyerleri bulunan kanal buatının temini, iş yerine nakli, her nevi işçilik ve montaj dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.