

17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-040

Tanımı 36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1553,50	575,30	323,80
2020	3342,65	1213,04	692,44
2016	1808,70	728,00	416,80
2021	3985,79	1316,42	757,33
2023-1	16980,85	3661,13	2059,90
2013	1234,80	469,70	261,90
2017	1858,90	782,20	447,80
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	8828,07	2119,20	1191,83
2007	0,00	0,00	0,00
2024	27099,31	6362,83	3532,91
2018	2215,70	887,32	505,39
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2890,30	1164,20	660,14
2014	1382,30	521,20	290,10

17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.