

25.620.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.620.1202 (488-102)

Tanımı 2 litre/saniye, et kalınlığı en az 1,5 mm, Yağ hacmi litre: 80, 1190x660x710

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	4200,00	208,00	104,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	3710,00	182,00	91,00
2016	3590,00	169,00	84,50
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	3240,00	135,00	67,50
2021	8560,49	278,75	139,38
2022-2	15922,60	425,00	212,50
2020	6218,90	228,50	114,25
2013	2925,00	110,00	55,00
2022-1	11262,50	425,00	212,50
2022-3	16050,10	552,50	276,25
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	25187,50	1375,00	687,50
2014	3080,00	121,00	60,50
2003	0,00	0,00	0,00
2019	5104,66	194,50	97,25
2023-1	20692,50	855,00	427,50

25.620.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ AYIRICILAR AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Ölçü: Adet): TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onanlı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemedan imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynađı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi. Kapasite(litre/saniye) et kalınlığı (mm) yağ hacmi(litre) ebatlar en az (mm)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.