

25.625.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1100 (590-000)

Tanımı SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, ieriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.