

25.625.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1102 (590-200)

Tanımı 304 kalite 18/8 Paslanmaz çelik kaplama, SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 916,00 | 59,40 | 29,70 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2975,00 | 206,18 | 103,09 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 8578,75 | 287,50 | 143,75 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1430,00 | 113,00 | 56,50 |
| 2020 | 2380,00 | 169,00 | 84,50 |
| 2022-3 | 8665,00 | 373,75 | 186,88 |
| 2015 | 1070,00 | 72,50 | 36,25 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 15512,50 | 950,00 | 475,00 |
| 2017 | 1410,00 | 98,00 | 49,00 |
| 2022-1 | 4475,00 | 287,50 | 143,75 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1340,00 | 91,00 | 45,50 |
| 2019 | 1920,00 | 143,00 | 71,50 |
| 2014 | 1010,00 | 65,50 | 32,75 |
| 2023-1 | 11773,13 | 579,38 | 289,69 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

25.625.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SOĐUK HAVA DEPOSU KAPILARI (Ölçü: Adet)

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.