

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.2302 (590-832)

Tanımı 12 cm kalınlığında, Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı, tavan paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	119,00	13,20	6,60
2010	0,00	0,00	0,00
2013	108,00	12,00	6,00
2021	438,75	41,11	20,55
2015	126,00	14,60	7,30
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	174,00	19,70	9,85
2022-3	1179,49	52,81	26,41
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	643,13	40,63	20,32
2023-2	1820,63	134,38	67,19
2018	201,00	22,60	11,30
2019	293,00	28,60	14,30
2004	0,00	0,00	0,00
2020	351,00	33,70	16,85
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1167,30	40,63	20,32
2003	0,00	0,00	0,00
2016	141,00	18,30	9,15
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1378,13	81,88	40,94

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Modüler Tip soğuk Oda Panelleri (Ölçü: m²) Her iki yüzü 0.50-0.55 mm kalınlıkta hijyenik malzeme kaplı galvaniz sac arası poliüretan izoleli , izolasyon olarak kullanılan poliüretan'ın yoğunluğu 40-42 Kg / m³, poliüretan paneller monte ve demonte edilebilecek şekilde eksantrik kancalı kilit mekanizmalı, panel izolasyonunda kullanılan poliüretanın ısı geçirgenlik katsayısı k: 0.22 Kcal / hm²°C, poliüretan yangın sınıfı uluslararası standartlara uygun olarak kendinden önlemeli modüler tip soğuk oda panellerinin iş yerinde temini ve yerine montajı. Paneller TSEK veya TSE belgeli , 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.