

25.627.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.627.1514 (590-1802)
Tanımı	(7.500 kcal/h), Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2020	49880,00	2380,00	1190,00
2017	38100,00	1380,00	690,00
2014	38670,00	920,00	460,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	62350,00	2903,60	1451,80
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	94618,80	4593,75	2296,88
2009	0,00	0,00	0,00
2013	32220,00	836,00	418,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	41240,00	1590,00	795,00
2022-3	143059,00	5971,88	2985,94
2015	38770,00	1020,00	510,00
2019	44430,00	2020,00	1010,00
2022-2	141681,00	4593,75	2296,88
2023-1	235506,88	9256,88	4628,44
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	320668,75	15168,75	7584,38
2012	0,00	0,00	0,00
2016	37140,00	1280,00	640,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.627.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI (Ölçü: Adet) Kondenser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondenser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaporatör ünitesi ve kondenser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondenser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondenser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondenser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondenser ve evaporatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.627.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.