

## 11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-004

**Tanımı** 17.5kV (Epoksi, A Kat.375 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	103,89	52,14	20,95
2021	122,86	59,80	24,03
2018	80,50	39,93	16,05
2010	0,00	0,00	0,00
2013	43,32	20,86	8,39
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	257,15	94,01	37,78
2011	0,00	0,00	0,00
2016	65,66	32,96	13,25
2015	53,70	25,75	10,35
2014	48,94	23,09	9,28
2017	71,20	35,40	14,23
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	103,13	54,68	21,98
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	526,81	162,43	65,27
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.