

25.300.1607/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1607/B (201-1007/B)

Tanımı Dış Çap/Et Kalınlığı (mm): 76,0/5,2, ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	115,29	32,79	16,39
2022-2	229,70	50,01	25,01
2024	739,54	270,79	135,40
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	468,75	164,06	82,03
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	244,69	65,00	32,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	190,64	50,01	25,01
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	25,88	5,06	2,53
2016	38,13	7,94	3,97
2011	0,00	0,00	0,00
2015	37,00	6,25	3,13
2014	33,50	5,63	2,82
2020	89,36	26,86	13,43
2017	43,38	9,56	4,78
2018	55,00	11,00	5,50
2023-1	335,08	100,70	50,35
2019	80,74	22,88	11,44

25.300.1607/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÇELİK BORULAR (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) (Ölçü: m)
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, TS EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının Ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, Ø 114,3/6,0 mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemededen imal edilmiş, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile borularda sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iş yerinde temini, yerine montajı.

25.300.1607/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.