

11.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1-007

Tanımı 1kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	86,35	36,32	14,64
2007	0,00	0,00	0,00
2013	14,12	8,08	3,25
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	36,00	21,14	8,51
2017	24,68	13,70	5,51
2015	18,54	9,97	4,01
2018	27,89	15,45	6,22
2006	0,00	0,00	0,00
2019	36,03	20,16	8,12
2005	0,00	0,00	0,00
2021	42,45	23,11	9,31
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	16,86	8,94	3,59
2023-1	174,48	62,73	25,29
2016	22,78	12,76	5,13
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

11.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.