

## 25.300.1705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.300.1705/A (201-1105/A)

**Tanımı** Polietilen kaplı doğalgaz boruları 48.3 mm (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	46,02	10,21	5,11
2017	35,10	8,91	4,46
2015	27,17	5,79	2,90
2023-2	394,88	141,38	70,69
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	194,35	43,23	21,62
2010	0,00	0,00	0,00
2021	95,94	28,34	14,17
2014	25,48	5,20	2,60
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	74,41	23,22	11,61
2016	28,86	7,41	3,71
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	207,32	56,20	28,10
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	160,23	43,23	21,62
2013	21,58	4,68	2,34
2023-1	282,04	87,04	43,52
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	66,24	19,76	9,88

## 25.300.1705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)

TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.300.1705/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.