

## 11.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-009

**Tanımı** 12kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	39,30	16,84	6,77
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	72,80	32,23	12,97
2021	111,33	48,27	19,47
2017	64,37	28,57	11,49
2015	55,95	28,00	8,35
2023-1	495,49	131,11	52,96
2022-1	239,02	75,88	30,63
2012	0,00	0,00	0,00
2020	92,58	44,13	17,79
2014	44,49	18,64	7,49
2016	59,30	26,60	10,69
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	93,83	42,08	16,95
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 11.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.