

## 25.300.1707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.300.1707 (201-1107)

**Tanımı** Polietilen kaplı doğalgaz boruları 76.1 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	49,50	8,35	4,18
2007	0,00	0,00	0,00
2021	133,48	26,23	13,12
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	39,70	5,45	2,73
2010	0,00	0,00	0,00
2014	37,50	4,90	2,45
2008	0,00	0,00	0,00
2019	88,20	18,30	9,15
2013	31,75	4,45	2,23
2022-1	227,51	40,01	20,01
2005	0,00	0,00	0,00
2018	61,00	9,60	4,80
2022-2	277,51	40,01	20,01
2016	41,20	6,95	3,48
2022-3	289,50	52,00	26,00
2023-2	537,50	131,25	65,63
2012	0,00	0,00	0,00
2020	102,74	21,49	10,75
2023-1	393,06	80,56	40,28
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.300.1707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)

TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iş yerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.)

## 25.300.1707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.