

## 25.300.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.300.1708 (201-1108)

**Tanımı** Polietilen kaplı doğal gaz boruları 88.9 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	52,00	8,40	4,20
2011	0,00	0,00	0,00
2018	80,50	11,60	5,80
2020	121,01	23,51	11,76
2022-2	331,25	43,75	21,88
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	344,38	56,88	28,44
2004	0,00	0,00	0,00
2017	61,00	10,10	5,05
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	268,75	43,75	21,88
2013	39,90	5,35	2,68
2021	157,43	28,68	14,34
2008	0,00	0,00	0,00
2019	108,75	20,00	10,00
2014	47,10	5,90	2,95
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	631,25	143,75	71,88
2010	0,00	0,00	0,00
2015	49,90	6,60	3,30
2023-1	463,13	88,13	44,07

## 25.300.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)

TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iş yerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.)

## 25.300.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.