

25.300.1708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1708/A (201-1108/A)

Tanımı Polietilen kaplı doğalgaz boruları 88.9 mm (Bina içinde vidalı, %30 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	67,60	10,92	5,46
2013	51,87	6,96	3,48
2015	64,87	8,58	4,29
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	349,38	56,88	28,44
2010	0,00	0,00	0,00
2014	61,23	7,67	3,84
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	1324,05	308,43	154,22
2023-1	602,07	114,57	57,29
2021	204,66	37,28	18,64
2022-2	430,63	56,88	28,44
2022-3	447,69	73,94	36,97
2023-2	820,63	186,88	93,44
2012	0,00	0,00	0,00
2017	79,30	13,13	6,57
2020	157,31	30,56	15,28
2018	104,65	15,08	7,54
2019	141,38	26,00	13,00

25.300.1708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)

TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.300.1708/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.