

25.300.1712 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1712 (201-1114)

Tanımı Polietilen kaplı doğalgaz boruları 219.1 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2023-1	1312,13	124,63	62,32
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1746,88	203,13	101,57
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	992,94	80,44	40,22
2005	0,00	0,00	0,00
2014	185,00	7,00	3,50
2013	156,60	6,35	3,18
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	774,38	61,88	30,94
2024	2804,00	335,25	167,63
2006	0,00	0,00	0,00
2016	171,00	9,95	4,98
2021	453,06	40,56	20,28
2022-2	974,38	61,88	30,94
2020	345,75	33,25	16,63
2019	313,29	28,29	14,15
2015	177,00	7,80	3,90
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	237,00	16,10	8,05
2008	0,00	0,00	0,00
2017	175,00	14,00	7,00

25.300.1712 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

POLİETİLEN KAPLI DOĞALGAZ BORULARI (Ölçü: m)

TS EN ISO 3183;2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların iş yerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir.)

25.300.1712 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.