

## 25.305.2109/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.2109/34 (204-3110/3400)  
00

**Tanımı** Pn 20 polipropilen boru 4", 110/18.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında kanala, % 18 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 52,22        | 1,59          | 0,80            |
| 2018   | 97,35        | 4,60          | 2,30            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 87,91        | 4,01          | 2,01            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 521,73       | 15,51         | 7,76            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 173,06       | 10,16         | 5,08            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 322,31       | 15,51         | 7,76            |
| 2022-3 | 526,35       | 20,13         | 10,07           |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 138,64       | 8,32          | 4,16            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 711,69       | 50,89         | 25,45           |
| 2014   | 68,44        | 2,42          | 1,21            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 69,03        | 2,71          | 1,36            |
| 2016   | 73,16        | 3,48          | 1,74            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 137,41       | 7,09          | 3,55            |
| 2023-1 | 538,60       | 31,20         | 15,60           |

## 25.305.2109/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polipropilen Temiz Su Boruları (TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7) (Ölçü: m)  
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR-C), Tip; 3'ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri dâhildir.

## 25.305.2109/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.