

25.550.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.550.3002 (305-200)
Tanımı	İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	455,00	18,50	9,25
2018	293,00	12,40	6,20
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1292,90	34,50	17,25
2022-1	914,50	34,50	17,25
2023-1	2461,25	70,00	35,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	3223,63	115,00	57,50
2022-3	1303,40	45,00	22,50
2021	577,00	22,60	11,30
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	373,00	15,70	7,85
2016	0,00	0,00	0,00

25.550.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı;

Nem izleyici elemanı kanal içinde, gövdesi kanal dışına monte edilen tipte, %80 RH bađıl nem bölüntülü, nem ayar düğmeli, ayarlanan kanal bađıl nem deđerinde bünyesinde bulunan kontađı açan veya kapatan iki konumlu elektrikli higrostatın iş yerinde temini, yerine montajı, elektrik bađlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.550.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.