

## 25.305.6702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.6702 (202-1003)

**Tanımı** DN 70 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	186,83	47,00	23,50
2017	95,50	21,50	10,75
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	85,00	14,00	7,00
2015	69,00	15,70	7,85
2019	161,59	40,00	20,00
2013	84,70	12,70	6,35
2021	232,14	57,35	28,68
2022-2	609,31	87,50	43,75
2022-3	635,56	113,75	56,88
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	403,75	87,50	43,75
2004	0,00	0,00	0,00
2018	115,00	24,70	12,35
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1102,50	287,50	143,75
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	802,50	176,25	88,13
2016	81,50	20,00	10,00

## 25.305.6702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Ölçü: m) 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluđu yaklaşık 7,2kg/dm<sup>3</sup> olan malzemedен savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180 °C'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemedен, boruların iç yüzeyinde 130um iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise 40um aklilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.6702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.