

25.305.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.7202 (204-852)

Tanımı PE-RT Boru 16x2,0 mm (Oksijen Bariyerli) (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	10,75	2,19	1,10
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	3,98	1,18	0,59
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	4,51	1,43	0,71
2022-1	7,38	2,19	1,10
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2,85	0,60	0,30
2023-2	19,51	7,20	3,60
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	13,85	4,41	2,21
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	11,43	2,86	1,43
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	3,55	1,00	0,50

25.305.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-RT (Sıcaklık Direnci Yükseltilmiş Polietilen) BORULAR (Ölçü: m)
TS EN ISO 22391-2 standardına uygun, boyut sınıfı A, uygulama sınıfı 4 ve 5'e uygun, sürekli işletimde 70 °C sıcaklıkta, azami olarak ise 95 °C sıcaklıkta çalışabilir, tasarım basıncı 6 bar olan, Tip2 PE-RT hammaddesinden üretilen boruların iş yerinde temini ve montajı.

25.305.7202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.