

25.305.8101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8101/A (204-920/1-1/A)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	14,14	2,74	1,37
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	21,56	2,74	1,37
2010	0,00	0,00	0,00
2021	7,86	1,79	0,90
2005	0,00	0,00	0,00
2019	6,61	1,25	0,63
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5,69	0,75	0,38
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	22,41	3,58	1,79
2018	6,00	0,88	0,44
2015	4,19	0,50	0,25
2023-2	39,79	9,00	4,50
2020	6,99	1,48	0,74
2013	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,11	5,51	2,76
2012	0,00	0,00	0,00
2016	4,94	0,69	0,35

25.305.8101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

25.305.8101/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.