

## 25.305.8101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.305.8101/B (204-920/1-1/B)

**Tanımı** PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Müşterek Tesisat

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	4,02	0,48	0,24
2013	0,00	0,00	0,00
2016	4,74	0,66	0,33
2022-2	20,70	2,63	1,32
2014	0,00	0,00	0,00
2018	5,76	0,84	0,42
2017	5,46	0,72	0,36
2019	6,35	1,20	0,60
2022-3	21,52	3,43	1,72
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,95	5,29	2,65
2022-1	13,57	2,63	1,32
2006	0,00	0,00	0,00
2021	7,55	1,72	0,86
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	38,20	8,64	4,32
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	6,71	1,42	0,71
2012	0,00	0,00	0,00

## 25.305.8101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

PE-Xa Borular (6 bar):

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere iş yerinde temini ve montajı.

## 25.305.8101/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.